

Приложение №1

к Техническому заданию на поставку и монтаж систем кондиционирования воздуха
на 5 этаже здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9

Требования к объему поставки оборудования и материалов:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Наружные блок холодильной мощностью от 45 кВт	шт	1
2	Внутренний блок кондиционера настенного типа холодильной мощностью от 4,5 кВт	шт	11
3	Внутренний блок кондиционера настенного типа холодильной мощностью от 5,5 кВт	шт	4
4	Разветвители внутренних блоков	шт	15
5	Помпа дренажная	шт	15
6	НПТАСНН RAM-71QH5 - внешний блок кондиционера	шт	1
7	Внутренний блок кондиционера сплит-системы настенного типа холодильной мощностью от 4,5 кВт	шт	1
8	Внутренний блок кондиционера сплит-системы настенного типа холодильной мощностью от 3,2 кВт	шт	1
9	Труба медная 15 мм	м	35
10	Труба медная 12 мм	м	75
11	Труба медная 06 мм	м	110
12	Теплоизоляция K-Flex для медных труб	м	220
13	Лента K-Flex	м	340
14	Дренаж пластиковый Ф16 мм	м	50
15	Кабель силовой негорючий в гофре	м	300
16	Провод негорючий NYM в гофре	м	150

Дополнительные работы:

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Пробивка отверстий под трассу	м	6
2	Обустройство площадки для наружных устройств системы кондиционирования	шт	1