


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО «Олимп»

А.Н.Фомочкин



«18» марта 2013 г.

Приложение №1
к запросу предложений №14.02-30

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу-монтажу циркуляционных насосов
№№ 212, 213, 214, обратных клапанов и запорной арматуры холодильных машин
№№501, 504.

Заказчик: ОАО «Олимп»

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	Машинный зал

Ведомость поручаемых работ:

№	Наименование работ	Ед.изм	Количество
1.	Закупка и поставка: 1) насосов NB 125 315/317 "Grundfos" 2) Затвор поворотный дисковый «Гранвел» Ду-200 3) Клапан обратный межфланцевый «EFAVA» WKP-1, Ду-200	шт. шт. шт.	3 8 4
2.	Демонтаж циркуляционных насосов №212,213, 214 тип: WILLO NCB 150 B 315/310 L-G	шт.	3
3.	Реконструкция основания под новое крепление насосов.	шт.	1
4.	Монтаж новых насосов NB 125 315/317 "Grundfos"	шт.	3
5.	Монтаж узлов обвязки насосов: -фланцы, крепёж -прокладки, -переходы	шт. шт. шт.	12 6 3
6.	Демонтаж обратных клапанов Ду-200	шт.	4
7.	Демонтаж затворов межфланцевых дисковых Ду-200	шт.	8
8.	Монтаж узлов обвязки запорной арматуры: 1)Затвор поворотный дисковый «Гранвел» Ду-200 2)Клапан обратный межфланцевый «EFAVA» WKP-1, Ду-200	шт. шт.	8 4
9.	Восстановления теплоизоляционного покрытия в местах проведения работ.	шт.	На каждом виде оборуд-я
	Пусконаладочные работы.	ед.	1

10.	Предоставление паспортов и сертификатов на смонтированное оборудование и материалы.		На каждый вид оборуд-я
11.	Комплексные испытания	ед.	1

Условия выполнения работ:

1. Срок поставки насосного оборудования – не более 7-ми недель с даты перечисления предварительной оплаты;
2. Срок производства работ – не более 70 календарных дней с даты перечисления предварительной оплаты.


Требования к производству работ определяются следующими документами:

1. Настоящим Техническим заданием.
- 2.СНиП, нормативно-техническими документами Российской Федерации и г. Москвы.
- 3.Требованиями и нормами электробезопасности, пожарной безопасности.
- 4.Лицензиями, допусками, свидетельствами на право проектирования и выполнения данных видов работ.

Главный инженер управления
по эксплуатации объектов
недвижимости ОАО «Олимп»




П.Б. Щедрин



Б.С. Лысова



А. ЛУКИНА

ОАО «ОЛИМП»
Начальник
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ЩЕДРОВ С.С.