


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ОАО «Олимп»

  
А.Н.Фомочкин  
«28» марта 2013 г.

**Техническое задание**  
на ремонт и тарировку предохранительных клапанов холодильных машин  
холодильно-компрессорной станции «YORK»

Адрес:	г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Здание (помещение):	Машинный зал

**Ведомость поручаемых работ:**

№№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	Демонтаж, очистка, промывка и продувка клапанов и задвижек фильтр-пресса	шт.	25
2	Ремонт предохранительных клапанов	шт.	10
3	Тарировка предохранительных клапанов на стенде подрядчика	шт.	25
4	Установка клапанов предохранительных диаметром до 50мм.	шт.	25

- 1) Требования к производству работ определяются следующими документами:
  - настоящим Техническим заданием,
  - правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем, правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, нормативно-техническими документами, действующими на территории РФ и в г. Москве,
  - правилами и нормами электробезопасности.
- 2) Работы должны быть выполнены качественно с применением материалов, соответствующих экологическим и санитарным нормам, принятым в РФ;
  - подрядные организации, претендующие на право участия в конкурсе, обязаны иметь сертификат на право выполнения вышеперечисленных работ;
  - персонал, производящий работы по Договору должен иметь гражданство РФ.
3. Срок производства работ – 40 календарных дней с даты подписания договора.

Главный инженер Управления  
по эксплуатации объектов  
недвижимости ОАО «Олимп»



П.Б.Щедрин